

Nr 384

Przedsewył kłóftawsi

Gminy Mirzec

dn 26.01.23

Jan

Interpelacja z dnia 24 stycznia 2023

Mając na względzie ochronę mienia gminnego przed niszczeniem i degradacją zwracam się z prośbą o pilne wykonanie prac w budynku wielofunkcyjnym Niwy w Tychowie Nowym polegających na:

1) odwodnieniu posadzki przy wejściu do piwnic, które uniemożliwi dostawanie się wody opadowej do środka pomieszczeń ;

2) wykonaniu wentylacji do piwnic, która w znacznym stopniu zmniejszy wilgotność powietrza w piwnicach. Brak wentylacji powoduje skraplanie się wody na nieizolowanych rurach instalacyjnych zarówno wodociągowych jak i gazowych powodując ich korozję. Taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku.

3) Oprócz ww. pilnych prac należy także w piwnicach budynku wykonać uszczelnienie rozdzielacza centralnego ogrzewania.

Autor: **Sylwester Spadło**

GMINY w Mircu

2023-01-26

20 r.

R. Nowak

Nr

705.2023

2023-01-26

podpis

Jaśkiewicz

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 10007/0/10007 | 2023-01-24 21:36:22 | czas wydruku: 2023-01-25 07:38:30

Mirzec, dnia 07.02.2023 r.

Znak: ORG.III.0003.384.2023

**Szanowny Pan
Sylwester Spadło
Radny Rady Gminy w Mircu**

Dotyczy: interpelacji z dnia 24 stycznia 2023 roku cyt.: *Mając na względzie ochronę mienia gminnego przed niszczeniem i degradacją zwracam się z prośbą o pilne wykonanie prac w budynku wielofunkcyjnym Niwy w Tychowie Nowym polegających na:*

- 1) *odwodnieniu posadzki przy wejściu do piwnic, które uniemożliwi dostawanie się wody opadowej do środka pomieszczeń;*
- 2) *wykonaniu wentylacji do piwnic, która w znacznym stopniu zmniejszy wilgotność powietrza piwnicach. Brak wentylacji powoduje skraplanie się wody na nieizolowanych rurach instalacyjnych zarówno wodociągowych jak i gazowych powodując ich korozję. Taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku.*
- 3) *Oprócz ww. pilnych prac należy wykonać uszczelnienie rozdzielacza centralnego ogrzewania.*

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 stycznia 2023 r. informuję, że zadanie polegające na wykonaniu ww. prac budowlanych nie zostało ujęte w budżecie na rok 2023, jednakże mając na uwadze konieczność wykonania powyższego zakresu robót, w przypadku pojawienia się wolnych środków zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w roku 2023.

WÓJT

Mirosław Seweryn

Otrzymuje:

1. Adresat:
2. a/a